

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienu r. Stakliškių gimnazijoje (toliau - gimnazija) gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems gimnazijoje dirbantiems darbuotojams ir nustato bendrus gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis.

2. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

3. Darbuotojai turi būti supažindinti su Prienu r. Stakliškių gimnazijoje parengtu veiksmų planu kilus gaisrui.

4. Gimnazijoje organizuojami darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais:

4.1. įvadinis (bendras);

4.2. periodinis (darbo vietoje);

4.3. papildomas (darbo vietoje).

5. Įvadinis (bendras) instruktažas organizuojamas visiems darbuotojams pradedantiems eiti pareigas ar dirbti. Jis įforminamas įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale.

6. Periodinis instruktažas darbo vietoje organizuojamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

7. Papildomai darbo vietoje instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių.

8. Instruktažai darbo vietoje (periodinis, papildomas) įforminami gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje.

9. Gimnazijos darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti mokyklos vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.112 (Žin.,2003 Nr. 63- 2873).

10. Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su pareiginėmis instrukcijomis ir vidaus darbo taisyklėmis.

11. Darbuotojai turi būti susipažinę su pirmosios medicininės pagalbos suteikimo instrukcija.

II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

12. Visi asmenys privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, o kilus gaisrui imtis priemonių gelbėti vaikus, žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą.

13. Už gimnazijoje priešgaisrinę saugą yra atsakingas gimnazijos direktorius. Jis privalo:

13.1. garantuoti priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą. Nustatyti priešgaisrinį režimą ir reikalauti, kad visi darbuotojai jo laikytųsi;

13.2. aprūpinti gimnazijos gaisro gesinimo priemonėmis ir garantuoti, kad jos būtų paruoštos gaisrui gesinti;

13.3. garantuoti, kad turimos gaisrinės saugos priemonės būtų naudojamos gaisrui gesinti bet kuriuo paros metu;

13.4. aprūpinti gimnaziją nurodomaisiais bei įspėjamaisiais ženklais;

13.5. atsakingi darbuotojai turi nuolat tikrinti teritoriją, pastatus ir patalpas, kontroliuoti evakuacijos kelius, vandens tiekimą gaisrui gesinti, pirminių gaisro gesinimo priemonių tinkamumą darbui. Pastebėjus trūkumus nedelsiant šalinti;

13.6. kontroliuoti gaisrinį saugumą klasėse. Nuolat priminti mokiniams apie gaisrinės saugos reikalavimus ir jų laikymąsi;

13.7. garantuoti, kad baigus darbą patalpose ir darbo vietose būtų tvarka, išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti visą parą;

13.8. žinoti gaisro gesinimo ir ryšio priemonių naudojimo taisykles. Garantuoti, kad šios priemonės būtų tvarkingos ir tinkamos naudoti bet kuriuo metu;

13.9. pasirūpinti, kad šildymo įrenginiai, elektros įranga būtų tvarkinga. Pastebėjus trūkumus-nedelsiant organizuoti jų šalinimą;

13.10. leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti gimnazija, vykdyti jų teisėtus nurodymus.

14. Kiekvienas gimnazijos darbuotojas privalo:

14.1. žinoti ir vykdyti gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;

14.2. laikytis nustatyto gaisrinio saugumo režimo darbo vietoje, vykdyti nurodymus vadovų ir atsakingų asmenų už gaisrinę saugą;

14.3. darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, prietaisais ir įrenginiais;

14.4. baigus darbą sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti nenaudojamus elektros įrenginius;

14.5. mokėti naudotis darbo patalpose esančiomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

14.6. vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. Stebėti mokinius, kad ir jie laikytųsi gaisrinės saugos reikalavimų. Galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti.

III SKYRIUS TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

15. Gimnazijos teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės iš teritorijos ir klasių sudedamos į šiukšlių konteinerius ir išgabenamos specialia tam skirta mašina.

16. Sausą žolę, šiukšles ir kitas atliekas griežtai draudžiama deginti gimnazijos teritorijoje. Laužą galima tik 30 m. nuo pastatų, nepalikti be priežiūros.

17. Privažiavimai ir priėjimai prie pastatų, turi būti laisvi ir tvarkingi.

18. Gimnazijos teritorijoje turi būti pažymėta žmonių susirinkimo vieta, evakuojantis iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju.



19. Griežtai draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti.

20. Griežtai draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje atsinešti mokiniams pirotechnikos ir juos sprogdinti.

21. Kanalizacijos tinklai turi būti uždari, išvalyti ir uždengti dangčiais.

IV SKYRIUS STATINIAI IR PATALPOS

22. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai eksploatuojamiems statiniams ir patalpoms.

23. Gimnazijoje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių .

24. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

25. Visi gimnazijos pastatai ir patalpos turi būti tvarkingi gaisrinės saugos atžvilgiu.

26. Gimnazijoje parengti evakavimo planai.

27. Visi evakuaciniai perėjimai ir išėjimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti.

Visos evakuacinės durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kryptimi. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš lauko pusės. Iš vidaus durys turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu.

28. Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

29. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

30. Raktus nuo evakuacinių išėjimų turi turėti gimnazijoje budintis žmogus.

31. Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Bendrojo naudojimo palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

32. Iš rūsijų langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės.

33. Gamybinėse patalpose nuo įrengimų ir kitų paviršių turi būti valomos dulkės, drožlės ir kitos degios medžiagos.

34. Rūsiuose draudžiama laikyti dujų balionus, lengvai užsiliepsnojančius ir degius skysčius bei kitas pavojingas, sprogstamąsias ir degimo metu nuodingus produktus išskiriančias medžiagas.

35. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose.

36. Bet kuris gimnazijos darbuotojas turi būti informuotas ir žinoti:

36.1. apie evakuacinius išėjimus;

36.2. pas ką arba kur padėtas raktas nuo evakuacinio išėjimo durų.

37. Draudžiama po laiptais įrengti sandėliukus ir kitas panašios paskirties patalpas.

38. Draudžiama naudoti lygintuvus ir kitus elektrinius šildymo prietaisus patalpose, kuriuose būna vaikai, išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas vietas (patalpas).

39. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir pritvirtintos, stogo liukai, durys, langai – uždaryti ir užrakinti, o raktai – laikomi lengvai prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

40. Vėdinimo įrenginių, elektros skydinių bei kitų techninių patalpų durys turi būti užrakintos, o durys, vedančios ant pastato stogo ir į rūšį, uždarytos.

41. Pastatų budintis personalas privalo turėti žibintuvėlius, instrukciją, nustatančią jų veiksmus kilus gaisrui ar ištikus avarijai, specialiųjų ar avarinių tarnybų bei atsakingų darbuotojų telefono ryšio numerius.

42. Gimnazijoje įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos parenkamos ir įrengiamos pagal teisės aktų reikalavimus.

43. Gimnazijoje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių, aiškiai matomi informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir evakuacijos išėjimo kryptį.

V SKYRIUS ELEKTROS ĮRENGINIAI

44. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami laikantis teisės aktų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.

45. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

46. Pastebėjus elektros tinklų ir elektros įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų, rozečių ir variklių kaitimą, būtina išjungti elektros energiją ir pašalinti gedimus.

Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės, jokia būdu negalima gesinti vandeniu.



47. Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarkingą elektros instaliaciją:

47.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai;

47.2. dėl neaiškių priežasčių atsijungę elektros saugikliai;

47.3. mirga šviesa;

47.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas elektros laidų svilėsių kvapas;

47.5. įjungus elektros prietaisas „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys.

48. Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo.

49. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus.

50. Saugoti, kad nesušlaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai.

51. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi ar kitaip mechaniškai pažeidžiami

52. Į kištukinius lizdus nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į vieną lizdą kelių, ypač galingų elektros prietaisų.

53. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnė galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

54. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos turi būti tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas. Elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

55. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.



56. Elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas. Taip pat draudžiama elektros skydines ir skirstomąsias spintas įrengti po laiptais.

57. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 metro.

58. Kilnojantieji šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. Šiems šviestuvams ir kitai kilnojamai elektros aparatūrai naudojami tik lankstūs kabeliai ir laidai.

59. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.



60. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:
- 60.1. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;
 - 60.2. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;
 - 60.3. naudoti netvarkingas elektros rozetes, kištukus bei kitą elektros instaliacijos įrangą;
 - 60.4. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;
 - 60.5. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant laidų;
 - 60.6. naudoti nekalibruotus ir savo gamybos saugiklius;
 - 60.7. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.
61. Laidai ir kabeliai sujungiami presavimo, suvirinimo, litavimo būdu arba specialiomis jungtimis.
62. Atvirosios instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti.
63. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo, galinčių sukelti gaisrą.
64. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.
65. Būtina laiku matuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą.
66. Pastoviai valyti dulkes ir nuosėdas nuo elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių.
67. Pastatų ir įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
68. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimai reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS ŠILDYMAS

69. Visi dujų šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią jie turi būti patikrinti ir suremontuoti.
70. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo prietaisų paviršiai turi būti reguliariai valomi.
71. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje – ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.
72. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama:
- 72.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;
 - 72.2. be priežiūros palikti neautomatinius šildymo įrenginius.
73. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.



74. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:
- 74.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;
 - 74.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;
 - 74.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru;
 - 74.4. kūrenti esant atidarytomis pakuros durelėms;
 - 74.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;
75. Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią išvalyti suodžius ir eksploatavimo metu juos valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

76. Draudžiama džiiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

VII SKYRIUS VĖDINIMAS

77. Vėdinimo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.

78. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus privaloma tikrinti ventiliatorių, ortakių, ugnį sukeliančių prietaisų, įžeminimo įrenginių techninę būklę.

79. Iš vėdinimo kabinų, ciklonų, ortakių degios dulkės ir gamybinės atliekos turi būti reguliariai valomos.

80. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

81. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

82. Vėdinimo kameroje draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti užrakintos.

83. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

VIII SKYRIUS UGNIES DARBAI

84. Už saugų ugnies darbų atlikimo organizavimą atsako gimnazijos direktorius.

85. Prie ugnies darbų priskiriami tokie darbai, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba įkaitinamos medžiagos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis ir t. t.).

86. Atlikti ugnies darbus gimnazijos patalpose leidžiama tik tuo metu, kai nevyksta užsiėmimai.

87. Laikiniams ugnies darbams atlikti gimnazijos direktorius duoda leidimą ir nustato atlikimo vietą.

88. Darbuotojas, atliekantis ugnies darbus, privalo turėti suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimą.

89. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonės.

90. Jei atliekant ugnies darbus 5 m. spinduliu yra degių konstrukcijų ir medžiagų, jas reikia pašalinti kad neužsidegtų. Taip pat reikia imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų, aikštelių ir aukštų.

91. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų saugą, po suvirinimo darbų turi 4 val. stebėti patalpas kur vyko laikini suvirinimo darbai, kad neužsidegtų atsitiktinai nulėkusi kibirkštis ar ant įkaitusio metalo neužkristų degios medžiagos ir nesukeltų gaisro.

92. Atliekant ugnies darbus draudžiama:

92.1 dirbti techniškai netvarkinga įranga ir aparatūra;

92.2. naudotis tepalais, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais, pirštinėmis;

92.3. suvirinimo kabinose laikyti drabužius bei kitus degius daiktus ar medžiagas;

92.4. remontuoti komunikacijas, aparatus, turinčius slėgį ar elektros įtampą, pripildytus lengvai užsiliepsnojančiais ir degiais skysčiais bei toksiškų medžiagų;

92.5. atstumas nuo degiklių iki degių dujų ir deguonies balionų turi būti ne mažesnis kaip 5 m;

92.6. draudžiama vienoje patalpoje laikyti deguonies balionus ir degiujų dujų balionus, kalcio karbidą;

92.7. aparatai ir kiti įrenginiai turi būti sustabdyti ir išjungti kur bus atliekami ugnies darbai.

IX SKYRIUS MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

9.1. Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose

93. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos) taip pat pagal jų fizines ir chemines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu savybes.

94. Materialinės vertybės sandėlyje turi būti laikomos tvarkingai sukrautos.

95. Ant išorinės sandėlio durų pusės turi būti pakabinamas ženklas, nurodantis laikomų materialinių vertybių pavojingumą gaisro ir sprogimo atžvilgiu.

96. Sandėlyje draudžiama užkrauti duris, langus .



97. Rūkyti ir naudoti atvirą ugnį sandėlių patalpose draudžiama.

98. Draudžiama laikyti lengvai įsiliepsnojančius skysčius atviroje taroje.

99. Sandėliuose draudžiama naudoti viryklės, šildytuvus ir kitus buitinius prietaisus.

100. Praėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,8 m. ir neužkrauti.

101. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

102. Daiktai, baldai, medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves.

103. Gaisro atžvilgiu pavojingus lakus, dažus laikyti sandariai uždarytus, nedegiose vėdinamose patalpose. Minėtas medžiagas laikyti su kitomis degiosiomis medžiagomis draudžiama.

X SKYRIUS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATAI

104. Draudžiama naudoti lygintuvus ir kitus elektrinius šildymo prietaisus žaidimų kambariuose ir kitose patalpose, kuriuose būna vaikai, išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas vietas (patalpas).

105. Jaunesniojo amžiaus vaikai turi būti pirmose aukštuose.

106. Dirbti fizikos ir chemijos laboratorijose (kabinetuose) su reaktyviais, elektriniais ir šildymo prietaisais be mokytojo ar laboranto priežiūros draudžiama.

107. Mokomosios chemijos laboratorijose ir sandėliukuose reaktyviai turi būti laikomi užrakinamuose spintose, o spintų raktus turi mokytojas. LU ir DS leidžiama laikyti specialiose patalpose ar metalinėse spintose, pastatytuose ne arčiau kaip 1 m. atstumu nuo šildymo prietaisų ir ne daugiau kaip 3 kg.

108. Kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, dirbtuvėse arba laboratorijose, mokytojai, laborantai, gamybinio mokymo meistrai turi apžiūrėti patalpas ir išjungti visus elektros ir dujų prietaisus, būtina išvalyti šiukšles, atliekas

109. Žiemos metu prie pastatų aikštelės ir keliai prie jų įvažiuoti turi būti pastoviai valomas sniegas.

XI SKYRIUS DARBAS LABORATORIJOSE

110. Laboratorijų personalas turi būti susipažinęs su naudojamų cheminių medžiagų bei preparatų pavojingumu sprogimo ir gaisro atžvilgiu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų.

111. Baldai ir įrenginiai laboratorijose turi būti sustatyti taip, kad netrukdytų žmonių evakuacijai.

112. Stalai, skirti darbui su gaisro ir sprogo atžvilgiu pavojingais skysčiais ir medžiagomis, turi būti padengti nedegia medžiaga ir turėti bortelius.

113. Laboratorijoje visi darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, gaisro arba sprogo atžvilgiu pavojingų dujų bei garų, turi būti atliekami techniškai tvarkingose spintose, veikiant vėdinimo sistema. Jeigu tokių spintų su vėdinimo sistema nėra, šie darbai neatliekami.

114. Šarminius metalus būtina laikyti vandens neturinčiame žibale arba tepaluose, sandariai uždarytame (kad nepatektų oras), storomis sienelėmis inde. Stiklainius su šarminiais metalais būtina dėti į sandariai uždaromas metalines dėžes.

115. Degias medžiagas ir preparatus laikyti tam tikslui pritaikytose patalpose.

116. Prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų turi būti aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingąją savybę, pavz., „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.

117. Draudžiama palikti be priežiūros į elektros tinklą įjungtą aparatūrą ir kitus elektros įrenginius.

118. Degias, labai degias, ypač degias skystas medžiagas ir preparatus draudžiama pilti į kanalizaciją. Juos pilti į sandarų indą, pasibaigus darbo dienai – išnešti iš laboratorijos.

119. Laboratorijose turi būti gaisro gesinimo ir neutralizuojančios priemonės pagal naudojamų medžiagų savybes bei technologinių procesų ypatybes.

XII SKYRIUS MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI

120. Artėjant didžiosioms metų šventėms, vyksta mokyklose masiniai renginiai, kurių metu turi būti užtikrinamas mokinių ir personalo naudojamų priemonių saugus naudojimas.

121. Prieš renginį, asmuo atsakingas už renginio organizavimą, turi patikrinti patalpų gaisrinės saugos būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėjus trūkumus pašalinti iki renginio pradžios.

122. Mokinių šventėse turi būti budintis personalas. Jis privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų ir žmonių evakuavimo kilus gaisrui tvarka.

123. Patalpose turi būti reikiamas gaisro gesinimo priemonių kiekis.

124. Masinių renginių patalpose draudžiama naudoti atvirą ugnį (fakelus, žvakes, šaltąsias ugneles).

125. Turi būti iškabinti evakuacijos planai.

126. Renginių metu evakuaciniai išėjimai turi būti du ir durys turi būti atrakintos.

127. Salėje visos degios dekoracijos turi būti padengtos degumą mažinančiomis medžiagomis, o scenoje kabinamos užuolaidos nedegios arba taip pat būtų padengtos degumą mažinančiomis medžiagomis.

128. Draudžiama eglę puošti degiomis medžiagomis, žvakutėmis, šaltomis ugnelėmis, eglės iluminacija turi būti įrengta laikantis teisės aktų reikalavimų, girliandų lempučių turi būti ne galingesnės nei 25 w, laidai lankstūs, variniai, pastebėjus bet kokį apšvietimo gedimą apšvietimą būtina išjungti.

129. Naudoti pirotechnikos priemones masinių renginių metu patalpose draudžiama. O jei bus naudojamos lauke, tai renginio organizatorius turi pranešti prieš 5 dienas valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijai ir pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, instrukcijas, nusakančias atliekamų darbų saugą).

130. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žmonės būtų už gaisro arba sprogo pavojaus zonos ribų.

131. Salėje, kur vyksta renginiai, draudžiama siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius suolus.
132. Draudžiama užrakinti duris bei uždaryti langines.
133. Nenaudoti patalpų sienų ir lubų apdailai degias medžiagas, grindims degią kiliminę dangą.
134. Draudžiama laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla .
135. Draudžiama evakuaciniuose keliuose įrengti veidrodžius, durų imitaciją .
136. Draudžiama įleisti į patalpas daugiau žmonių negu numatyta pagal normas.
137. Organizatoriams stebėti moksleivius, kad nerūkytų, nenaudotų atvirą ugnį bei nenaudotų kvaišalų.

XIII SKYRIUS PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ

138. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, turi patikrinti:
 - 138.1. ar nesijaučia patalpose degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;
 - 138.2. ar išjungti prietaisai, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami;
 - 138.3. ar ant patalpų šildymo sistemos nepalikta skudurų ir kitų degių medžiagų;
 - 138.4. ar uždaryti langai ir kitos angos;
 - 138.5. ar neužkrauti takai, skirti priėjimui prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų;
 - 138.6. ar nėra pasilikusių mokinių bei darbuotojų;
 - 138.7. ar veikia avarinio apšvietimo sistema.
139. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pastebėjas išvardintų reikalavimų pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis to padaryti negali, turi pranešti apie tai mokyklos vadovybei.

XIV SKYRIUS GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS

140. Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai gaisrų gesinimo įrangai ir priemonėms, gaisrinės automatikos įrenginiams.
141. Gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę moksleiviams bei darbuotojams ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.
142. Gimnazijos teritorijoje aikštelės ir keliai, skirti gaisriniam automobiliams privažiuoti turi būti tvarkingi ir laisvai privažiuojami.
143. Gimnazijoje turi būti atitinkamas gesintuvų skaičius.
144. Ant gesintuvo korpuso turi būti nurodyta užpildymo data ir galiojimo laikas. Gesintuvai užplombuoti.
145. Patalpose turi būti pakabinti ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Ženklai 2-2,5 m. aukštyje.
146. Gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.
147. Gesintuvų kokybė tikrinama vieną kartą per metus.
148. Gesintuvus reikia laikyti 1,5 m. aukštyje, lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip 1 m. nuo šildymo prietaisų.
149. Gesintuvų vietoje paliekamas standartinis gaisrinės saugos ženklas „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jo laikymo vieta.

150. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti–nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą.

Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

151. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.

XV SKYRIUS VEIKSMAI KILUS GAISRUI

152. Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą privalo:

152.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. **112**;

152.3. imtis priemonių gelbėti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;

152.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis;

152.5. informuoti gimnazijos direktorių klasės auklėtojus.

153. Išgirdus gaisro signalizacijos signalą ar signalą apie gaisrą (pvz. „**Gaisras!**“ ar „**Dega!**“):

153.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką, išeinant uždaryti duris, langus;

153.2. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

153.3. negrįžti į degantį pastatą;

153.4. išėjus likti sutartoje vietoje (stadione ant scenos).

154. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „**Sustok, krisk ant žemės ir riskis!**“.

155. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs.

156. Gimnazijos direktorius arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai.

157. Į gimnaziją grįžti galima tik direktoriui leidus.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

158. Pastebėjus gaisrinės saugos pažeidimą (-us-) nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.

159. Atsiminti, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis – neatsargus elgesys. Būti atidiems ir nuolat laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.

INSTRUKCIJĄ PARENGĖ: Vilma Breikštienė, Prienų r. Stakliškių gimnazijos ūkvedė